

Решение Правления СНТ «Южное» №1 от 06.09.2015 Регламента подключения к электросети и ТП.

Регламент утвержден на Заседании Правления от 06.09.2015.

Протокол Заседания Правления опубликован на сайте СНТ «Южное»

Проголосовали за утверждение регламента подключения к эл.сети и ТП:

ЗА - 5

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

РЕШЕНИЕ: «ЗА» - единогласно

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности с ФЗ N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., ПУЭ 7, Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 при подключении к эл. сети и ТП необходимо:

- подписать трехсторонние Акты балансовой принадлежности;
- счетчик устанавливать таким образом, чтобы контролирующие органы (а так же любой член СНТ «Южное») могли беспрепятственно видеть показания счетчика, проверить соответствие подключения счетчика требованиям законодательства и Регламенту подключения;
- счетчик подключается к электросети проводом сечением 16 (СИП) или 10(медь); провод не должен иметь соединения по всей длине, и не должен иметь повреждения изоляции;
- от общественной линии до счётчика провод должен быть одет в пластиковую гофру без разрезв и повреждений; провод в гофре не должен быть скрыт под обшивку и другими конструкциями.
- после счётчика должен быть установлен автоматический выключатель:
при трехфазном подключении: 4х-полюсной автомат 25А с последующей опломбировкой, ограничение до 16,50кВт;
при однофазном подключении: 2х-полюсной автомат 25А с последующей опломбировкой, ограничение до 5,5кВт;
- устанавливаемые счетчики должны быть сертифицированными и иметь все необходимые документы; счётчик учета должен соответствовать дате проверки, не иметь просрочку и нарушений пломб;
- счетчики должны быть предназначены для эксплуатации вне помещения (при подключении вне круглогодично отапливаемого помещения);
- при подключении счетчика необходимо получить разрешение председателя Правления СНТ «Южное», соблюдать все требования регламентирующих документов; все работы должны выполняться квалифицированным электриком с допуском; о начале и завершении работ необходимо сообщать в Правление СНТ; проверку ТУ, пломбирование крышки контактов и регистрацию счётчика производит электрик.
- самовольные подключения, и действия связанные с электроэнергией ведут к ответственности.

Правление СНТ «Южное» постановило:

- все вновь подключаемые счетчики должны подключаться в соответствии с вышеуказанными требованиями;
- ранее подключенные счетчики (в особенности членов СНТ, проживающих круглогодично и/или посещающие СНТ в зимнее время) обязать переподключить в соответствии с вышеуказанными требованиями до 2016г; - переход на учёт потребляемой электроэнергии согласно данным ТУ необходимо произвести до июня 2016 года

Садовое некоммерческое товарищество «Южное»

- обязать членов товарищества произвести замену счётчиков с истекшим сроком годности (межповерочным интервалом).
- подключение счетчиков может производиться самостоятельно членами СНТ или централизованно с соблюдением всех норм и правил.

Председатель Правления СНТ «Южное» _____
Член Правления СНТ «Южное» _____
Член Правления СНТ «Южное» _____
Член Правления СНТ «Южное» _____
Член Правления СНТ «Южное» _____

Ухин А.
Кашина А.Л.
Евстигнеева Е.
Широкова Л.Н.
Бядретдинова А.

